


# 防災性能試験番号登録済通知書

日防試第 AT-R07-170 号  
令和7年8月4日

K v a d r a t J a p a n株式会社 殿

公益財団法人日本防災協  
理事長 清水 洋



令和7年8月4日付で受けました下記の防災物品等の  
試験番号を 登 録 しましたのでご通知します。

## 記

防災物品等の種類 :カーテン

商品名又は銘柄	登録の区分	試験番号	登録有効期限
Hint Screen	初 回	A1250144	令和10年8月3日
		以 下 余 白	

- 注 1 防災物品等の種類(A, B, C...)ごとに別様とする。  
注 2 試験番号は登録時の試験番号を示す。  
注 3 用紙が不足の時は別紙を付す。

# 防災性能試験結果明細書


〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、  
どん帳、舞台用幕、工事中シート〕

日防試第 AT-R07-170 号

令和 7 年 8 月 4 日

K v a d r a t J a p a n株式会社 殿

公益財団法人日本防災協  
理事長 清水 洋



令和 7 年 7 月 2 8 日 付で受けました試験試料の試験結果及び試験番号は  
下記及び別紙「防災性能試験結果明細書2」のとおりです。

記

適合区分	洗たく等種類別の試験結果	洗たくなし	水洗い洗たく	ドライクリーニング	温水浸漬
適合 (イ)		適合	適合	適合	---

試験番号	A 1 2 5 0 1 4 4
------	-----------------

物品の種類	カーテン	商品名 又は 銘柄	Hint Screen
素材・混用率	難燃ポリエステル 100%		
組織	平織	質量	294g/m <sup>2</sup>
番手	ﾀ	密度	ﾀ
	800dtex		15/cm
番手	ｺ	密度	ｺ
	800dtex		13/cm
備考			

## 防災性能試験結果明細書 2

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、  
どん帳、舞台用幕、工所用シート〕

AT-R07-170

洗たく等の種類		洗たくなし							
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数		
								3秒以下	5秒以下
1分 加熱	1	0	0	0	1	---	1	4	
	2	0	0	0	2	---	2	4	
	3	0	0	0	3	---	3	4	
着炎後 3秒 加熱	1	---	---	---			4	3	
	2	---	---	---			5	4	
洗たく等の種類		水洗い洗たく							
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数		
								3秒以下	5秒以下
1分 加熱	1	0	0	0	1	---	1	4	
	2	0	0	0	2	---	2	4	
	3	0	0	0	3	---	3	4	
着炎後 3秒 加熱	1	---	---	---			4	5	
	2	---	---	---			5	4	
洗たく等の種類		ドライクリーニング							
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数		
								3秒以下	5秒以下
1分 加熱	1	0	0	0	1	---	1	4	
	2	0	0	0	2	---	2	4	
	3	0	0	5	3	---	3	4	
着炎後 3秒 加熱	1	0	0	5			4	4	
	2	*	*	*			5	4	

注 \* は、1分(2分)加熱で着炎が認められたが、着炎後3秒(6秒)加熱では着炎がないことを示す