



## Sonderfreigabe für die Marke Trevira CS®

SAHCO  
Kvadrat A/S  
Kreuzburger Straße 17-19  
90471 Nürnberg  
Deutschland

**Antrags-Nr.:** 190729.1  
**Freigabedatum:** 05.08.2019  
**Gültig bis:** 02.08.2024

**Artikel:** Seersucker  
**Einsatzgebiet:** Gardinen  
**Flächengewicht (g/m²):** 100  
**laut Kundenangabe**  
**Flächenzusammensetzung:** 96% Polyester Trevira CS / 4 % Polyester FR

**Garne:** Kette, 22 f 1 x 1 dtex Trevira® Type 695V,  
Garnlieferant Torcitura Padana  
Schuss, 167 f 128 x 1 dtex Trevira® Type 691,  
Garnlieferant Trevira  
Schuss, 55 f 24 x 1 dtex Trevira® Type FR high shrinkage,  
Garnlieferant Torcitarara Padana

Der geprüfte Artikel Seersucker mit der Antragsnummer 190729.1 erhält die Freigabe für die Marke Trevira CS® für den Einsatz im Innenraum.

Der vorliegende Artikel wurde nach DIN 4102 Teil 1, 6.2 geprüft und erfüllt damit auch die Anforderungen der Brandklasse DIN 4102-B1.

Der Artikel wurde nach der französischen Norm NF P 92-504 (Propagation de flamme) geprüft und erfüllt damit auch die Anforderungen der Klasse M1 nach NF P 92-503, 92-505 und 92-507.

Der Artikel wurde nach der EN 1101 getestet und erfüllt damit auch die Anforderungen der Klasse 1 nach EN 13773.

Trevira GmbH  
(Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig.)